



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. AV-847
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 68 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, patvirtintu Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 punktu, bei atsižvelgiant į UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. bendrosios projekto ekspertizės akto Nr. PE22-318E išvadas,

t v i r t i n u pastato Taikos g.17 Rokiškyje, įgyvendinant projektą atsinaujinančių energijos išteklių (75kWgalios saulės elektrinės) diegimas Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje, paprastojo remonto techninį darbo projektą su tokiais techniniais rodikliais: elektros energijos tiekimo kategorija – III, elektros tinklo įtampa - 400/230V, dažnis - 50Hz, įrengtoji galia - 74,47kW.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Andrius Burnickas